

Aangemelde instantie nummer 1121
Warrington Certification Limited, Holmesfield Road, Warrington, Cheshire, WA1 2DS, VK

Certificaat van prestatiebestendigheid

1121-CPR-AD0027

In overeenstemming met de *Verordening 305/2011/EU van het Europese Parlement en de Raad van 9 maart 2011 (Verordening bouwproducten of CPR)* is dit certificaat van toepassing op het bouwproduct

R100 Perko Powermatic verborgen deursluiser.

Bedoeld gebruik: Voor gebruik op brandwerende enkele en dubbele deuren
IN DEUR VERBORGEN.

Essentiële eigenschappen	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
	Testreferenties: 138332 & 139836	
Zelfsluitend		EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
5.2.1 Algemeen		
5.2.2 Duurzaamheid	500.000 testcycli	
5.2.3 Sluitingsmoment:	Goedgekeurd klasse 3	
5.2.4 Openingsmoment:	Goedgekeurd klasse 3	
5.2.5 Efficiëntheid	>55% klasse 3	
5.2.6 Sluitingstijd	Goedgekeurd	
5.2.7 Bedrijfshoeken	Klasse 3, >105°	
5.2.8 Overbelastingsprestaties	Goedgekeurd	
5.2.9 Temperatuurafhankelijkheid	-15 °C t/m +40 °C	
5.2.10 Vloeistoflekage	Goedgekeurd	
5.2.11 Schade	Goedgekeurd	
5.2.12 Vergrendelregeling	NPD (geen prestatie vastgesteld)	
5.2.13 Openingsdemping (optioneel)	NPD (geen prestatie vastgesteld)	
5.2.14 Sluitvertraging (optioneel)	NPD (geen prestatie vastgesteld)	
5.2.15 Afstelbare sluitkracht (optioneel)	NPD (geen prestatie vastgesteld)	
5.2.16 Nulpositie (alleen voor deursluiters met dubbele actie)	NPD (geen prestatie vastgesteld)	
5.2.18 Geschikt voor brand-/rookdeuren	Goedgekeurd	
Essentiële eigenschappen	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Duurzaamheid van zelfsluiting		EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
5.2.2. Duurzaamheid	500.000 testcycli	
5.2.17.1 corrosie:	Klasse 3 (96 uren)	
5.2.17.2 corrosie:	Goedgekeurd	
Gevaarlijke stoffen Bijlage ZA3	Goedgekeurd: de materialen in de deursluiser bevatten geen gevaarlijke stoffen / zetten geen gevaarlijke stoffen vrij boven het maximum niveau dat is gespecificeerd in de Europese materiaalnormen of nationale voorschriften.	

Certificaat van prestatiebestendigheid

1121-CPR-AD0027

Geproduceerd voor

**Samuel Heath & Sons PLC
Leopold Street,
Birmingham,
B12 0UJ**

en geproduceerd in fabriek

E/018

Dit is in gecodeerde formaat en de informatie berust bij de aangemelde instantie

Dit certificaat verklaart dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid en de prestaties zoals omschreven in Bijlage ZA van de norm(en)

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

onder systeem 1 van AVCP zijn toegepast en dat

het product voldoet aan alle voorgeschreven eisen zoals die hierboven zijn uiteengezet.

Dit certificaat is voor het eerst uitgegeven op **24/07/14** en blijft geldig zolang de testmethoden en/of de eisen voor de productiecontrole in de fabriek, zoals opgenomen in de geharmoniseerde Europese norm die wordt gebruikt ter beoordeling van de prestaties van de verklaarde eigenschappen, niet veranderen en het product en de productieomstandigheden in de fabriek niet significant worden gewijzigd.



Paul Duggan
Certification Manager
Warrington Certification Ltd

