

Organisme notifié n° 1121
Warrington Certification Limited, Holmesfield Road, Warrington, Cheshire, WA1 2DS, R-U

Certificat de constance des performances

1121-CPR-AD0027

Conformément au *Règlement 305/2011/EU du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011* (Règlement concernant les produits de construction ou CPR), le présent certificat s'applique au produit de construction

R100 Perko Powermatic Ferme-porte dissimulée

Usage prévu : Portes coupe-feu à un vantail et deux vantaux
Dissimulé la position de fixation

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Références des essais :	138332 et 139836	
Fermeture automatique		EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
5.2.1 Généralités		
5.2.2 Endurance	500 000 cycles d'essai	
5.2.3 Moment de fermeture	Conforme, force 3	
5.2.4 Moment d'ouverture	Conforme, force 3	
5.2.5 Efficacité	>55% force 3	
5.2.6 Temps de fermeture	Conforme	
5.2.7 Angles de fonctionnement	Grade 3, >105°	
5.2.8 Performance à la surcharge	Conforme	
5.2.9 Constance de température	De -15°C à +40°C	
5.2.10 Fuite de liquide	Conforme	
5.2.11 Dommages	Conforme	
5.2.12 Accélération finale	NPD	
5.2.13 Frein à l'ouverture (facultatif)	NPD	
5.2.14 Temporisation à la fermeture (facultatif)	NPD	
5.2.15 Force de fermeture réglable (facultatif)	NPD	
5.2.16 Position zéro (ferme-porte double action uniquement)	NPD	
5.2.18 Aptitude à équiper une porte résistant au feu/fumées	Conforme	
Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Endurance de la fermeture automatique	500 000 cycles d'essai	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
5.2.2 Endurance		
5.2.17.1 Corrosion	Grade 3 (96 heures)	
5.2.17.2 Corrosion	Conforme	
Substances dangereuses Annexe ZA3	Succès : les matériaux du ferme-porte ne contiennent ni ne dégagent de substances dangereuses dépassant les niveaux maximum précisés dans les normes européennes existantes de matériaux et dans toute réglementation nationale	

Certificat de constance des performances

1121-CPR-AD0027

Délivré à

**Samuel Heath & Sons PLC.
Leopold Street,
Birmingham,
B12 0UJ**

et fabriqué dans l'usine

E/018

Ceci est sous format codée et les informations sont détenues par l'organisme notifié.

Le présent certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances, ainsi que les performances décrites en Annexe ZA des normes

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

aux termes du système 1 de l'EVCP sont appliquées et que

le produit satisfait à toutes les exigences prescrites ci-dessus.

Ce certificat a été délivré pour la première fois le **24/07/14** et reste valide tant que les méthodes d'essai et/ou les conditions de contrôle de la production en usine précisées dans la norme harmonisée, utilisée pour évaluer les performances des caractéristiques déclarées, ne changent pas et que le produit et les conditions de fabrication en usine ne sont pas modifiées de manière significative.



Paul Duggan
Certification Manager
Warrington Certification Ltd

